



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti  
Ufficio del Genio Civile di Catania

**AVVISO**

La società B.P. TECHNOLOGY s.r.l., con sede in in Vizzini (CT) via Roma n. 61, P. IVA n. 04459570877 e n° R.E.A. CT-297512, ha presentato istanza presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania, in data 09/06/10 prot. n° 0019162, pos. (sezione UOBC8) 100011, pos. (ufficio) A.I. 562, ai sensi dell'art. 19 comma b) del P.E.A.R.S. del 2/04/2009, pubblicato in GURS n.13 del 27.03.2009, e dell'art.111 del T.U. n° 1775/33, per l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di un Elettrodotto per la connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto FOTOVOLTAICO da 999,00 KWp denominato MANGALAVITE.

L'Elettrodotto, da ubicare nel comune di LICODIA EUBEIA (CT), sarà composto da :

- Una cabina di consegna che interessa le particelle catastali al Fg. 9 part. 12;
- Una linea elettrica interrata, in MT da 20 KV, prospiciente un tratto di strada vicinale (in catasto Fg. 9), che va dalla cabina di consegna Enel a quella di Utenza dell'impianto fotovoltaico, che interessa la particella catastale al Fg. 9 part. 12, da realizzare con cavo di tipo tripolare ad elica con conduttori in alluminio, aventi isolamento estruso (HEPR o XLPE), con schermo in rame avvolto a nastro sulle singole fasi, di sezione 95 mmq in rame, tensione di rete da 20 KV, frequenza 50 Hz, da collocare da collocare ad 1,20 m di profondità, lunghezza pari a circa 5 m.
- Una linea elettrica (interrata), in MT da 20 KV, dalla cabina di consegna alla cabina di campo, che interessa le particelle catastali al Fg. 9 nn. 12, 15, da realizzare con cavo 70 mmq in alluminio e da collocare ad 1,20 mt di profondità, lunghezza pari 120 mt.
- Una linea interrata in MT 20 KV, dalla cabina di consegna Enel all'esistente traliccio TR.0 della rete nazionale, Nodo di Smistamento, che interessa la particella catastale al Fg. 4 p.la 286, da realizzare con cavo 185 mmq in alluminio, tensione di rete da 20 KV, frequenza 50 Hz, lunghezza pari 365 mt

L'impianto FOTOVOLTAICO denominato MANGALAVITE verrà realizzato in C/da Mangalavite (in catasto Fg. 4 part. 278, 279, 280 e Fg. 9 part. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 223), nel comune di Licodia Eubea.

L'originale dell'istanza ed i documenti ad essa allegati, sono depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania per 15 giorni consecutivi a datare dalla pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui gli Uffici sono aperti al pubblico. Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n° 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata

l'autorizzazione, dovranno essere presentate entro 30 gg. dalla data dell'inizio della presente pubblicazione, dagli aventi interesse, all'Ufficio del Genio Civile di Catania competente territorialmente per l'istruttoria della pratica, che riferirà all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in merito alle opposizioni e osservazioni di cui sopra. Ai sensi del D. Lvo 387/2003 art. 12, il presente progetto e le relative opere risultano di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti.

L'Amministratore Unico  
B.P. TECHNOLOGY s.r.l.

